

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-89-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **09:00 horas del día 08 del mes de noviembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante “La Ley”, en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 03-89-2022 Sin Concurrencia del Comité**, denominada “SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), el cual se realizará con cargo a las partidas presupuestales **3571 y 5641**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 03-89-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de “La Ley” y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su “Reglamento”, así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **04 de octubre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de “La Ley”; y al artículo 62 de su “Reglamento”; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **07 de octubre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de “La Ley”; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su “Reglamento”; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado “**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**”.

TERCERO. - El **14 de octubre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de “La Ley”; a los artículos 67 y 68 de su “Reglamento”, así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la “**PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**”.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
2	CONAIRE DE OCCDIENTE, S.A. DE C.V.
3	COMKRETE, S.A. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-89-2022 Sin Concurrencia del Comité.

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-89-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONAIRE DE OCCDIENTE, S.A. DE C.V.	COMKRETE, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica).	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías.	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio.	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición.	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores.	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	NO
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	NO
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME. En caso de no ser MIPYME, es obligatorio que el licitante manifieste dicha situación bajo protesta de decir verdad, mediante escrito con el presente número de Anexo.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos).	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega documentación completa.	Entrega documentación completa	No entrego los siguientes documentos: Opinión en Sentido Favorable o Positivo del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Opinión en Sentido Favorable o Positivo del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 3 inciso E), 6.1 incisos i) y k) y 10 inciso b) y e) de las Bases.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de “La Ley”, dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del “Reglamento”, fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-89-2022 Sin Concurrencia del Comité.

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-89-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Lic. **Francisco Javier Lares Ceballos**, en su carácter de **Director de Recursos Materiales** de la **Secretaría de la Hacienda Pública**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de “La Ley” y del artículo 97, fracción II, de su “Reglamento”, así como el numeral 7 de las Bases denominado “CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN”, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CONAIRE DE OCCDIENTE, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE	SI CUMPLE
Observaciones	En su Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) específicamente en los conceptos 7 al 10 y del 15 al 18, no incluye la soldadura y el equipo de soldar, aunado a esto en el concepto 20 no incluye los tacones de neopreno, incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 3 inciso E), 5.1 incisos H) e I), 6.1 inciso o) y 10 inciso b) de las bases de licitación	N/A

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

CONAIRE DE OCCDIENTE, S.A. DE C.V.					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	\$997,761.29	\$997,761.29
SUBTOTAL					\$997,761.29
I.V.A.					\$159,641.81
TOTAL					\$1,157,403.10

De conformidad con el artículo 67 de “La Ley”, se adjudica el contrato al proveedor: **CONAIRE DE OCCDIENTE, S.A. DE C.V.** por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **\$1,157,403.10 (un millón ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos tres pesos 10/100 M.N.)**, referente al “**SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**” (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos), en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de “La Ley” y al artículo 101 de su “Reglamento”, debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de “La Ley”, artículos 110 y 111 de su “Reglamento”, el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 03-89-2022 Sin Concurrencia del Comité.



DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 03-89-2022
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de “La Ley”, el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Seline García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, SIENDO EL ÁREA REQUERENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Francisco Javier Lares Ceballos	Director de Recursos Materiales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

----- FIN -----

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
AIRE ACONDICIONADO								
PISO 4								
1.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON 3 T.R. (36,000 BTU/HR) INVERTER, SEER 16, VOLTAJE 220V/1/60, CONSUMO DE 30 AMPERES, COMPRESOR ROTATORIO INVERTER, SOLO FRIO, REFRIGERANTE R410A, INCLUYE: EVAPORADORA Y CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSUMO, FLETES, MANIOBRAS CONTROL REMOTO, PRUEBAS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
2.0	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO CON 3 T.R. (36,000 BTU/HR) INVERTER, SEER 16, VOLTAJE 220V/1/60, CONSUMO DE 30 AMPERES, COMPRESOR ROTATORIO INVERTER, SOLO FRIO, GAS REFRIGERANTE R410A, VELOCIDAD FIJA, INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSUMO, FLETES, MANIOBRAS CONTROL REMOTO, PRUEBAS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
3.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTECH DE 1.5 T.R. (18,000 BTH/HR) INVERTER, SEER 20 CONSUMO DE 15 AMPERES, REFRIGERANTE R-410A, SOLO FRIO, 208-230V 1PH 60 HZ CON CONTROL REMOTO MOTOR DE 3 VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA ROTATORIO INVERTER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSUMO, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
4.0	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTECH DE 1.5 T.R. (18,000 BTH/HR) INVERTER, SEER 20 CONSUMO DE 15 AMPERES, REFRIGERANTE R-410A, SOLO FRIO, 208-230V 1PH 60 HZ CON CONTROL REMOTO MOTOR DE 3 VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA ROTATORIO INVERTER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSUMO, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.0	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTECH DE 2.0 T.R. (24,000 BTH/HR) INVERTER, SEER 20 CONSUMO DE 15 AMPERES, REFRIGERANTE R-410A, SOLO FRIO, 208-230V 1PH 60 HZ CON CONTROL REMOTO MOTOR DE 3 VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA ROTATORIO INVERTER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSUMO, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
6.0	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTECH DE 2.0 T.R. (24,000 BTH/HR) INVERTER, SEER 20 CONSUMO DE 15 AMPERES, REFRIGERANTE R-410A, SOLO FRIO, 208-230V 1PH 60 HZ CON CONTROL REMOTO MOTOR DE 3 VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA ROTATORIO INVERTER, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSUMO, FLETES, MANIOBRAS, PRUEBAS, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 3.0 T.R. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 1.5 T.R. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 2.0 T.R. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA 1.0 T.R. INCLUYE: SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 3.0 T.R. MODELO SA-15S O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 2.0 T.R. MODELO SA-15S O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 1.5 T.R. MODELO SA-15S O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA INDICADORA DE LIQUIDO PARA 1.0 T.R. MODELO SA-15S O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 3.0 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	8.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 2.0 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 1.5 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SERVICIO SOLDABLES, PARA EQUIPO DE 1.0 T.R. DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	NO CUMPLE NO INCLUYE LA SOLDADURA Y EQUIPO DE SOLDAR	SI CUMPLE			
19.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA EVAPORADOR TIPO PISO TECHO ELABORADO A A BASE DE: TAQUE TE DE EXPANSIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 3/8" DE DIÁMETRO, BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ANDAMIAJE PARA UNA ALTURA APROXIMADA DE 4 METROS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
20.0	SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA (fe) PARA CONDENSADORA ELABORADA CON FIERRO-ANGULO DE 1-1/2"x3/16" PLACA 10X10 CM POR UN ESPESOR DE 1/4" SOLDADURA 6013 DE 1/8, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS COMO PRIMARIO, PINTURA ESMALTA NEGRA, THINNER, ESTOPA, TACONES DE NEOPRENO DE 1-1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	NO CUMPLEYA QUE EN LOS MATERIALES NO INCLUYE EL TACON DE NEOPRENO	SI CUMPLE			
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAS REFRIGERANTE R-410A PARA RECARGA DE SISTEMAS. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, ANDAMIAJE EN CASO DE SER NECESARIO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG.	19.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
22.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO (EQUIPOS DE 3 TR, 2.0 TR, 1.5 TR, 1.0 TR). INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	85.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
24.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
25.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 3/4" DE DIÁMETRO PARA DRENAJE DE CONDENSADO. INCLUYE: LIJA, LIMPIADOR PARA TUBERÍA, PEGAMENTO PARA PVC HIDRÁULICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
26.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, LÍNEA VINANEL XXI. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	1,240.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
27.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO 3R, MODELO DU221RB, 30 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
28.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO DE 2X30 AMP, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA CERTIFICACION NOM-ANCE/UL/CSA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
29.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO QO DE 2X20 AMP, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA CERTIFICACION NOM-ANCE/UL/CSA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
30.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 4X14 COLOR NEGRO MATERIAL COBRE, ACABADO PVC TENSION NOMINAL 300V, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 60°C CERTIFICACION NMX-J-436-ANCE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS.	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS.	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: INCLUYE, SOLDADURA, PASTA FUNDENTE, ESTOPA, LIJA, EQUIPO DE SOLDAR, OXIGENO, ACETILENO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	MTS.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
38.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TIPO ARMAFLEX PARA TUBO TIPO "L" DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE ESPESOR POR 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PEGAMENTO, MANTA DE PORO CERRADO DENSIDAD 17, PINTURA AHULADA COLOR BLANCO (THERMOTEX), MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
39.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS.	310.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
40.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
41.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	104.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
42.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
43.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
44.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
45.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
46.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
47.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBO DE PVC HIDRÁULICO A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4". TAQUETE PARA CONCRETO, PIJA PARA TAQUETE DE CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 1/2" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	130.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/8" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 5/8" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/8" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA COBRE TIPO L DE 1/2" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 5/8" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 03-89-2022

SERVICIO: "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO MAGISTERIO No. 1499, GUADALAJARA, JALISCO, PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA" (condiciones y especificaciones de acuerdo a Catálogo de conceptos),

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) ACVGAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 2 (P2) CONAIRE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 3 (P3)	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE: CARGA COMPLETA HILTI DE 1/4" DE DIÁMETRO.; UNICANAL 4X2, ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TUERCA HEXAGONAL DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", BROCA PARA FIERRO DE 1/4" DE DIÁMETRO.; DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
53.0	SERVICIO DE PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, REFRIGERACIÓN Y DREN DE CONDENSADOS CONSISTENTE EN PASO PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE			
	TIEMPO DE EJECUCIÓN			30 DIAS NATURALES	30 DIAS NATURALES			
	ANTICIPO			30%	50%			
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO			
	RESULTADO			NO CUMPLE	SI CUMPLE			

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En su Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) específicamente en los conceptos 7 al 10 y del 15 al 18, no incluye la soldadura y el equipo de soldar, aunado a esto en el concepto 20 no incluye los tacones de neopreno, incumpliendo con lo solicitado en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el punto 3 inciso E), 5.1 incisos H) e I), 6.1 inciso o) y 10 inciso b) de las bases de licitación. LA PROPUESTA 2(P2): Entrega propuesta completa.