Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00 horas del día 29 del mes de noviembre del año 2022**, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de Adjudicación de la Convocatoria de **Licitación Pública Local LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité**, denominada **"SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, el cual se realizará con cargo a la partida presupuestal **3511**, procedimiento derivado de la **Solicitud de Aprovisionamiento 35-110-2022**, mismo que se llevó a cabo con **RECURSOS DE ORIGEN FISCAL NO ETIQUETADOS del Ejercicio 2022** de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en los numerales 14 y 15 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - La Dirección General de Operaciones a través de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, el **10 de noviembre del 2022** publicó la **CONVOCATORIA** a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El **15 de noviembre del 2022** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 4 de las bases de la licitación en cuestión, denominado *"VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA"*.

TERCERO. - El **22 de noviembre del 2022** se llevó a cabo la apertura de **PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 6 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la *"PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS"*.

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y de la Contraloría del Estado, así como **03 tres** licitantes, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1	**MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS**
2	**VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**
3	**CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 6 de las Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Anexos	MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	ENTREGÓ	ENTREGÓ	ENTREGÓ
Anexo Técnico (Propuesta Técnica)	SI	SI	SI
Anexo 1 Carta de garantías	SI	SI	SI
Anexo 2 Copia del Acta de la junta de aclaraciones y/o visita en sitio	SI	SI	SI
Anexo 3 Carta de proposición	SI	SI	SI
Anexo 3-A (Identificación oficial vigente)	SI	SI	SI
Anexo 4 Acreditación. (o documentos que lo acredite)	SI	SI	SI
Anexo 4-A Declaración de Integridad y no colusión de proveedores	SI	SI	SI
Anexo 4-B (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales)	SI	SI	SI
OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-C (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	SI	SI	SI
OPINION EN SENTIDO FAVORABLE O POSITIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones.	SI	SI	SI
Anexo 4-D Declaración de Aportación cinco al millar.	SI	SI	SI
Anexo 4-E (Estratificación). Obligatorio solo para participantes MIPYME.	SI	SI	SI
Anexo 4-F (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Patronales y Tributarias).	SI	SI	SI
Anexo 5 Propuesta económica, solo en el formato proporcionado por la dependencia (Catálogo de Conceptos)	SI	SI	SI
Anexo 5-A Análisis de precios unitarios	SI	SI	SI
Anexo 5-B Explosión de insumos de materiales, mano de obra y herramienta. Si dentro de sus análisis integran básicos (anexar la tarjeta de básicos)	SI	SI	SI
Anexo 5-C CD rotulado o USB, en sobre o estuche pegado en una hoja, que contenga el archivo en Excel del Anexo 5.	SI	SI	SI
OBSERVACIONES	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.	Entrega propuesta completa.

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 10, inciso b) y e) de las Bases.

II.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66, y 72, fracción V, inciso c) de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área requirente. En los términos de artículo 97, fracciones III y IV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido mediante la fracción VI del apartado 1 del artículo 72 de la Ley.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del **Mtro. Óscar Villalobos Gámez**, en su carácter de **Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales** de la **Secretaría de Administración**, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases denominado "CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ
DICTAMEN TÉCNICO

LICITANTE EVALUADO	MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
Observaciones	En su Anexo técnico (Propuesta técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) conceptos 3.0, 4.0, 27.0, 28.0, 48.0, 50.0, 56.0, 59.0, 60.0, 63.0, 65.0, 83.0, 84.0, 87.0, 89.0, 104.0, 105.0, 112.0, 113.0, 116.0, 118.0, 126.0, 127.0, 130.0, 132.0, 141.0, 142.0, 146.0, 155.0, 156.0, 158.0, 160.0, 170.0, 171.0, 174.0, 176.0, 186.0, 187.0, 190.0, 192.0, 202.0, 203.0, 206.0, 208.0, 226.0, 227.0, 230.0, 232.0, 242.0, 243.0, 246.0, 248.0, 258.0, 259.0, 262.0, 280.0, 281.0, 299.0, 300.0, 318.0, 336.0, 354.0, 355.0, 373.0, 374.0, 392.0, 393.0, 411.0, 412.0, 413.0, 431.0, 432.0, 433.0 y 468.0 menciona determinada marca seguido de la frase "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de cuál marca está ofertando, incumpliendo de esta forma con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con lo establecido en los puntos 5 inciso H), 5.1 incisos E) y F) y 10 inciso b) de las Bases.	N/A	No cumple con lo solicitado técnicamente en la convocatoria, debido a que en su Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) y Anexo 5-B (Explosión de insumos), específicamente en los conceptos 41.0, 42.0 y 47.0 no incluye materiales para la realización de los trabajos, lo anterior de conformidad con lo establecido en los puntos 5 inciso H), 6.1 incisos o) y p) y 10 inciso b) de las Bases.

Es importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos representa causa suficiente para descalificar la proposición en términos del numeral 10 de la convocatoria.

III.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO					
PROGRESIVO	CANTIDAD	U.M.	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1	1	SERVICIO	SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	$2,593,295.27	$2,593,295.27
				SUBTOTAL	$2,593,295.27
				I.V.A.	$414,927.24
				TOTAL	$3,008,222.51

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: **VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO**, por un monto total, I.V.A. incluido, de hasta **$3,008,222.51 (tres millones ocho mil doscientos veintidós pesos 51/100 M.N.)**, referente al **"SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos)**, en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la licitación, así como los indicados en el Anexo Técnico de las bases y el monto asignado al licitante. Por lo anterior, se deberá entregar garantía correspondiente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento", debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que las obligaciones derivadas del presente fallo de adjudicación, serán exigibles a partir de la fecha de suscripción del señalado instrumento legal.

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.

Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara, Jalisco, México

DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

IV.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo de adjudicación se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, perteneciente a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de Administración, ubicada en Av. Prolongación Alcalde 1351, primer piso (Torre de Educación), colonia Miraflores, ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, C.P. 44270, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacerles llegar el fallo mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

V.- Para efectos de llevar a cabo la firma del contrato correspondiente, se tomará en cuenta el plazo establecido en el numeral 16 de las bases de la convocatoria, el cual tendrá lugar en la oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en el domicilio establecido en el párrafo que antecede.

Este fallo consta de **04 cuatro** páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Nombre	Cargo	Firma
C. Álvaro Ladrón de Guevara Macías	Director General de Operaciones	
C. Luis Manuel Cabrera Cervantes	Director de Conservación y Racionalización de Espacios	
Arq. Vanesa Selene García Campos	Coordinador de Racionalización de Espacios	

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO EL ÁREA REQUIRENTE:

Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Óscar Villalobos Gámez	Director General de Unidades Regionales de Servicios Estatales	

COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

Nombre		Firma
C. Armando Mora Fonseca	Vocal Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.	

---------- FIN ----------

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el dictamen de fallo de adjudicación referente a la Licitación Pública Local LPL 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA sin concurrencia del Comité.

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	INSTALACIONES ELECTRICAS							
	TRAMITOLOGIA							
1.0	SERVICIO DE TRAMITES Y LIBRANZAS ANTE CFE PARA CONTRATACIÓN DE CARGA PARA BASE DE MEDICION PROPUESTA EN LOCALES 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16,18, 22, 23, 25, R-5, SUBANCLA 1. INCLUYE: GESTORÍA, PERMISOS, CUADRILLAS, SUPERVISIÓN POR PARTE DE CFE, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
2.0	SERVICIO DE TRAMITES ANTE COMISIÓN FEDERAL Y UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) PARA CONTRATACIÓN DE CARGA PARA SUBESTACION COMPARTIDA EXISTENTE,. INCLUYE: CANCELACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA EXISTENTE, TRÁMITES, DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADROS DE CARGAS Y PLANOS AS BUILD PARA PRESENTAR A UVIE O EQUIVALENTE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	ALIMENTACION PRINCIPAL							
	TRANSPORTE Y POLICIA VIAL (L6, L7, L8)							
3.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA TIPO SIN ARILLO 3 FASES, 4 HILOS, RANGO DE 200 AMPERES, 7 MORDAZAS, MODELO MS2007J O EQUIVALENTE, TORNILLOS EN LAS ZAPATAS TIPO HEXAGONAL 9.5 MM (3/8"), LINEA DE CARGA Y NEUTRO 21.15-152 MM, TIERRA 14-2 AWG 2.08-36.6 MM, GABINETE CON MATERIAL DE ACERO, BARRENO PARA ENTRADA DE ROSCA 63 MM (2 1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIONES ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
4.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWERPACT MARCO J, DE 3X175 AMP MODELO JDL36175 DE ZAPATAS, 3 POLOS, CON GABINETE NEMA-1 MODELO J250SMX DE SOBREPONER O EQUIVALENTE. INCLUYE: ZAPATAS PARA RECIBIR 2 HILOS DE CABLE DE ALUMINIO DE 1/0 POR FASE, CONEXIONES ELECTRICAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
5.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA AL-XHHW-2, 600 V, CALIBRE 1/0, AREA NOMINAL DE LA SECCION TRANSVERSAL 107.22, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	560.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
6.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA AL-XHHW-2, 600 V, CALIBRE 6 AWG PARA TIERRA FISICA, AREA NOMINAL DE LA SECCION TRANSVERSAL 13.30, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	70.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
7.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CONCRETO DE PRECOLADO DE 50X80X65 TIPO RBTB-1 CM CON TAPA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y LIMPIEZA, RESANES, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
8.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL PARA SUJECION EN PISO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	52.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
9.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA DE 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
10.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
11.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
12.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
13.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO CON ROSCA 2". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
14.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	64.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
15.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
16.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
17.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
18.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
19.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
20.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
21.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
22.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
23.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	43.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
24.0	SERVICIO DE DEMOLICION DE ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, CONCRETO CON EXCAVACION DE CEPA DE 0.40 X 0.30 DE FORMA MANUAL PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA DE 0.00 A -2.00 M EN TERRENO TIPO A Y B, EL CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACION A PUNTO DE EXTRACCION EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	MTS	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
25.0	RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EL CONCEPTO INCLUYE: COMPACTACION EN FORMA MECANICA CON APISONADOR HIDRAULICO, AGUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.57	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
26.0	REPOSICION DE PISO DAÑADO EN UNA CAPA DESDE 5 CM HASTA 15 CM DE ESPESOR, DE ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, CONCRETO, EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	RECAUDADORA 089 (SUB ANCLA 1)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
27.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA TIPO SIN ARILLO 3 FASES, 4 HILOS, RANGO DE 200 AMPERES, 7 MORDAZAS, MODELO MS2007J O EQUIVALENTE, TORNILLOS EN LAS ZAPATAS TIPO HEXAGONAL 9.5 MM (3/8"), LINEA DE CARGA Y NEUTRO 21.15-152 MM, TIERRA 14-2 AWG 2.08-36.6 MM, GABINETE CON MATERIAL DE ACERO, BARRENO PARA ENTRADA DE ROSCA 63 MM (2 1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, CONEXIONES ELECTRICAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
28.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWERPACT MARCO J, DE 3X175 AMP MODELO JDL36175 DE ZAPATAS, 3 POLOS, CON GABINETE NEMA-1 MODELO J250SMX DE SOBREPONER O EQUIVALENTE, INCLUYE: ZAPATAS PARA RECIBIR 2 HILOS DE CABLE DE ALUMINIO DE 4/0 POR FASE, CONEXIONES ELECTRICAS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
29.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA AL-XHHW-2, 600 V, CALIBRE 4/0, AREA NOMINAL DE LA SECCION TRANSVERSAL 107.22, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	960.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
30.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA AL-XHHW-2, 600 V, CALIBRE 6 AWG PARA TIERRA FISICA, AREA NOMINAL DE LA SECCION TRANSVERSAL 13.30, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	120.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
31.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CONCRETO DE PRECOLADO DE 50X80X65 TIPO RBTB-1 CM CON TAPA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y LIMPIEZA, RESANES, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
32.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CONCRETO DE PRECOLADO DE 50X80X65 TIPO RBTA-1 CM CON TAPA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, RETIRO DE RAÍCES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA Y LIMPIEZA, RESANES, EMBOQUILLADO, ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
33.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL PARA SUJECION EN PISO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	240.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
34.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA DE 90° PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 3". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
35.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 3". INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
36.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
37.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO VERDE DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
38.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
39.0	SERVICIO DE DEMOLICION DE ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, CONCRETO CON EXCAVACION DE CEPA DE 0.40 X 0.30 DE FORMA MANUAL PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA DE 0.00 A -2.00 M EN TERRENO TIPO A Y B, EL CONCEPTO INCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL DE EXCAVACION A PUNTO DE EXTRACCION EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	MTS	120.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
40.0	RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EL CONCEPTO INCLUYE: COMPACTACION EN FORMA MECANICA CON APISONADOR HIDRAULICO, AGUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.88	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
41.0	REPOSICION DE PISO DAÑADO EN UNA CAPA DESDE 5 CM HASTA 15 CM DE ESPESOR, DE ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA, CONCRETO, EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MTS	120.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
	DESMANTELAMIENTOS Y RESANES							
42.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE 3 BASES DE MEDICION EXISTENTES. (LOCAL 6, 7, 8 Y SUBANCLA 1) INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS VERIFICANDO QUE NO PERTENEZCAN A OTROS LOCALES, DESCABLEADO DE CIRCUITO ALIMENTADOR, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
43.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CONTACTOS EXISTENTES EN LOCALES 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 23, 25, R-5 Y SUBANCLA 1. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO, DESCABLEADO, CANALIZACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
44.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS EXISTENTES (EN DESUSO) EN LOCALES 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 22, 23, 25 Y SUBANCLA 1. INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
45.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE CENTRO DE CARGA EXISTENTE. EN LOCALES 4, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 22, 23, 25 Y SUBANCLA 1 INCLUYE: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
46.0	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN LOCALES 4, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 22, 23, 25, R-5 Y SUBANCLA 1. INCLUYE: DESCONEXIÓN ELÉCTRICA, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, DESCABLEADO DE CIRCUITOS Y DESMANTELAMIENTO DE CANALIZACIONES, FLETES, ACARREO, ESTIBA Y COLOCACIÓN EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
47.0	SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA RESANES EN MUROS Y LOSAS DAÑADOS POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOCALES INTERVENIDOS (4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, R-5 Y SUBANCLA 1), EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE		
	CONTACTOS ELECTRICOS							
	PART. CIUDADANA Y SADER (L4)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
48.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS CON BARRAS DE 60 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD4 O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
49.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
50.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
51.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
52.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
53.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
54.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	29.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
55.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	29.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
56.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
57.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
58.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
59.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
60.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
61.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
62.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TRANSPORTE (L6, L7)							
63.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS 3 FASES, 4 HILOS CON BARRAS DE 225 AMP TRIFASICO, CON ITM PRINCIPAL DE 3X175 AMP, PARA SOBREPONER TIPO NQ304AB225S O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
64.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
65.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	400.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
66.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	66.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
67.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
68.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
69.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
70.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
71.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
72.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
73.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
74.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	54.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
75.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
76.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
77.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
78.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
79.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
80.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
81.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
82.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
83.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
84.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
85.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
86.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	POLICIA VIAL (L8)							
87.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS CON BARRAS DE 100 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD8S O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
88.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
89.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	300.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
90.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
91.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
92.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
93.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
94.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
95.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
96.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
97.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	27.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
98.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
99.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
100.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
101.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
102.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
103.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
104.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 3/4" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
105.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9 CROUSE HINDS O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
106.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO 3R, 20 AMP, 2 POLOS 120/240 VOLTS A PRUEBA DE LLUVIA. INCLUYE: BASE METÁLICA DE PTR, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
107.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	MTS	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
108.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
109.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LICUATITE DE 1/2". INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
110.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
111.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
112.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
113.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
114.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
115.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, Llosa DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PROCURADURIA SOCIAL (L9)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
116.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS CON BARRAS DE 60 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD4 O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
117.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
118.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
119.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
120.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
121.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
122.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
123.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
124.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
125.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
126.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
127.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
128.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
129.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	IPEJAL, CONS. SEG., CODE Y CULTURA (L13)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
130.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS CON BARRAS DE 60 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD4 O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
131.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
132.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
133.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
134.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
135.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
136.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	59.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
137.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	59.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
138.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
139.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
140.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
141.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
142.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
143.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
144.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
	ARCHIVO TRANSPORTE, PREDIOS RUSTICOS (L14)							
145.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
146.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
147.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
148.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
149.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
150.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
151.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
152.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
153.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
154.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
155.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
156.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
157.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PREDIOS RUSTICOS (L18)							
158.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS CON BARRAS DE 60 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD4 O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
159.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
160.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
161.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	54.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
162.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
163.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
164.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	61.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
165.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	61.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
166.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
167.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
168.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
169.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
170.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
171.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
172.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
173.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	UNIRSE Y DESARROLLO MUNICIPAL (L22)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
174.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS CON BARRAS DE 60 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD4 O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
175.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
176.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
177.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	39.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
178.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
179.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
180.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	38.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
181.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	38.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
182.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
183.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
184.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
185.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
186.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
187.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
188.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
189.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	I. J. CIENCIAS FORENCES (L23)							
190.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS CON BARRAS DE 60 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD4 O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
191.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
192.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
193.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	51.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
194.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
195.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
196.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	63.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
197.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	63.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
198.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
199.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
200.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
201.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
202.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
203.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
204.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
205.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	ASISTENCIA SOCIAL Y DIF (L25)							
206.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS CON BARRAS DE 100 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD6S O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
207.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
208.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	400.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
209.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	21.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
210.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
211.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
212.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
213.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
214.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
215.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/2" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
216.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	69.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
217.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
218.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
219.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	87.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
220.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	87.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
221.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/8" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
222.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/8" DE DIÁMETRO; TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z 1/4" DE DIÁMETRO; VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIÁMETRO; TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO, DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
223.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
224.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
225.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
226.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
227.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
228.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
229.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	COORDINADORA DE SHP (LR-5)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
230.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS CON BARRAS DE 100 AMP 2 FASES 3 HILOS, PARA SOBREPONER TIPO QOD6S O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
231.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
232.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	300.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
233.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
234.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
235.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
236.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	54.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
237.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	54.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
238.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
239.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
240.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	23.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
241.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
242.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
243.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
244.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
245.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	RECAUDADORA 089 (SUB ANCLA 1)							
246.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS 3 FASES, 4 HILOS CON BARRAS DE 225 AMP TRIFASICO, CON ITM PRINCIPAL DE 3X175 AMP, PARA SOBREPONER TIPO NQ304AB225S O EQUIVALENTE, INCLUYE: ANCLAJES Y SOPORTERÍA PARA SUJECIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
247.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
248.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CALIBRE 12 AWG, LÍNEA VINANEL XXI, RoHS BAJA EMISIÓN DE HUMO O EQUIVALENTE.. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	900.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
249.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	183.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
250.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
251.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	61.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
252.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	139.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
253.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	139.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
254.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	62.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
255.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 5"X5" CON TAPA CIEGA, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
256.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
257.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
258.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 127V, 15A, COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
259.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO, TIPO MODUS O EQUIVALENTE. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	28.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
260.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA TIERRA PROTOCOLIZADA DE 5/8" X 3 METROS CON CONEXIÓN A BASE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELD, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
261.0	SERVICIO DE OBRA CIVIL PARA PASO DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA DE 1/2" HASTA 3" CONSISTENTE EN PASOS EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	ILUMINACIÓN							
	PART. CIUDADANA Y SADER (L4)							
262.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
263.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
264.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
265.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
266.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
267.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
268.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
269.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	35.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
270.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
271.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
272.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	27.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
273.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	27.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
274.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
275.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
276.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
277.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
278.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
279.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TRANSPORTE (L6, L7)							
280.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
281.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CALIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
282.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
283.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
284.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
285.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
286.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
287.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
288.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	66.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
289.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
290.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
291.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
292.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
293.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
294.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
295.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
296.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
297.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	32.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
298.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SER V.	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	POLICIA VIAL (L8)							
299.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
300.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CALIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	3.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
301.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
302.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
303.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
304.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	160.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
305.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
306.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
307.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	60.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
308.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
309.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	44.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
310.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	46.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
311.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	46.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
312.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
313.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
314.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
315.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	16.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
316.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	24.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
317.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PROCURADURIA SOCIAL (L9)							
318.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
319.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
320.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
321.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
322.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	110.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
323.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
324.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
325.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
326.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
327.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
328.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	34.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
329.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	34.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
330.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
331.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
332.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
333.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
334.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
335.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	IPEJAL, CONS. SEG., CODE Y CULTURA (L13)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
336.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
337.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
338.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
339.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
340.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	140.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
341.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
342.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
343.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
344.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
345.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
346.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
347.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
348.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
349.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
350.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
351.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
352.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
353.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	ARCHIVO TRANSPORTE, PREDIOS RUSTICOS (L14)							
354.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
355.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CALIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	2.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
356.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
357.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
358.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
359.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
360.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
361.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
362.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
363.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
364.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
365.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
366.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	26.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
367.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
368.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
369.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
370.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
371.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
372.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	PREDIOS RUSTICOS (L18)							
373.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	11.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
374.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CALIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
375.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
376.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
377.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
378.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	130.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
379.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
380.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
381.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
382.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
383.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	33.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
384.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
385.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
386.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
387.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
388.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
389.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
390.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	22.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
391.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	UNIRSE Y DESARROLLO MUNICIPAL (L22)							
392.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	7.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
393.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CALIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
394.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
395.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
396.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
397.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
398.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
399.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaria Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
400.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
401.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
402.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
403.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	37.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
404.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	37.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
405.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
406.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
407.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
408.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
409.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
410.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	I. J. CIENCIAS FORENCES (L23)							
411.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_60_40_S LÍNEA DOMUS III, MEDIDAS 60 X 120 CM, 127 VOLTS, 60 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 5400 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	4.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
412.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	5.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
413.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CALIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
414.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
415.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
416.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
417.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	130.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
418.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
419.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
420.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
421.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
422.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
423.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	48.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
424.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	48.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
425.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
426.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
427.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
428.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
429.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
430.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	ASISTENCIA SOCIAL Y DIF (L25)							

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
431.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_60_40_S LÍNEA DOMUS III, MEDIDAS 60 X 120 CM, 127 VOLTS, 60 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K, 5400 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
432.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	13.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
433.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER, MODELO 20PTLLEDC30MVB LÍNEA NASHIRA III, 127 VOLTS, 20 WATTS DE POTENCIA, LUZ SUAVE CALIDA, TEMPERATURA DE COLOR DE 3000 °K, 1600 LÚMENES, TERMINADO BLANCO, 15,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	1.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
434.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
435.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
436.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
437.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	230.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
438.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
439.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
440.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
441.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
442.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	55.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
443.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	65.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
444.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	65.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
445.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
446.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
447.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	7.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
448.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	18.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
449.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	36.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
450.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	COORDINADORA DE SHP (LR-5)							
451.0	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 6 LUMINARIAS EXISTENTES A UNA UBICACIÓN CON DISTANCIA MAXIMA DE 5 METROS DE LA UBICACIÓN ACTUAL. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SERV.	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
452.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
453.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
454.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
455.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	45.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
456.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
457.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	6.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
458.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
459.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
460.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	17.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
461.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
462.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	25.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
463.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
464.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
465.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
466.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
467.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	RECAUDADORA 089 (SUB ANCLA 1)							
468.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN LISO O SUSPENDER SEGUN CORRESPONDA, MODELO PAN-LED_40_40_S LÍNEA DOMUS I, MEDIDAS 61 X 61 CM, 127 VOLTS, 40 WATTS DE POTENCIA, LUZ BLANCA NEUTRA, TEMPERATURA DE COLOR DE 4,000 °K, 3,500 LÚMENES, TERMINADO SATINADO, 25,000 HORAS DE VIDA O EQUIVALENTE. INCLUYE: MARCO EN PLAFÓN A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO TIPO "T" O KIT DE COLGANTEO, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	40.00	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
469.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, 127 VOLTS, 16 AMP., COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
470.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE 2 MÓDULOS COLOR BLANCO. INCLUYE: CHASIS, MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
471.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO115, DE 1X15 AMPERES. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
472.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 12, ROHS, 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL 90°C, SOBRECARGA 105°C, CORTOCIRCUITO 150°C AISLAMIENTO DE PVC, BAJO LAS NORMAS NMX-J-498, NMX-J-553, NMX-J-472, NMX-J-474-ANCE, NMX-J-093-ANCE, NMX-J-010-ANCE INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	600.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
473.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ARMADO TIPO MC CALIBRE 3X12 AWG, LÍNEA ARMOFLEX, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	80.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
474.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA CABLE ARMOFLEX, TIPO USO RUDO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA.	40.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
475.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	200.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
476.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA 90° PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
477.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	107.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
478.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO AMERICANO PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	150.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
479.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA Y MONITOR PARA TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	JGO	150.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
480.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET OVALADO LB, LR, LL, C, T, X, DE 1/2" CON TAPA Y EMPAQUE SERIE 9. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	20.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
481.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X4" CON TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	50.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
482.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET SERIE RECTANGULAR TIPO FS, FSL, FSR, FSC, FST, FSX, FSA, FSLA PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
483.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA A BASE DE ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2" CON PIJA Y TAQUETE. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	30.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
484.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA TUBERÍA CONDUIT A BASE DE UNICANAL 4X2, UNA ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE DIÁMETRO, TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4" DE DIÁMETRO, TAQUETE DE EXPANSIÓN DE 1/4", RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN DE 1/4", DISCO CORTADOR DE 14" DE DIÁMETRO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA S.S. 35-110-2022 SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS ESTATALES (UNIRSE SEDE TEPATITLÁN), PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN" (de acuerdo a condiciones y especificaciones de Catálogo de conceptos).

EVALUACIÓN TÉCNICA

Ord	CONCEPTO	Unid	CANT.	PROPUESTA 1 (P1) MA. GUADALUPE GUÍZAR CONTRERAS	PROPUESTA 2 (P2) VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	PROPUESTA 3 (P3) CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROPUESTA 4 (P4)	PROPUESTA 5 (P5)
485.0	SERVICIO DE PASO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CONSISTENTE EN PASO EN MURO DE CONCRETO, MURO DE MAMPOSTERÍA, LOSA DE CONCRETO, LOSA DE MATERIAL, CRISTAL, VENTANERÍA DE ALUMINIO, TRABAJOS EN TABLA ROCA, RESANES, PINTURA IGUALADO AL TONO, IMPERMEABILIZADO, ETC. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SERV.	13.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE		
	TIEMPO DE EJECUCION			60 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES	60 DIAS NATURALES		
	ANTICIPO			NO	NO	NO		
	CARTAS DE GARANTIAS			1 AÑO	1 AÑO	1 AÑO		
	RESULTADO			**NO CUMPLE**	**SI CUMPLE**	**NO CUMPLE**		

Notas: LA PROPUESTA 1(P1): En su Anexo técnico (Propuesta técnica) y Anexo 5 (Propuesta económica) conceptos 3.0, 4.0, 27.0, 28.0, 48.0, 50.0, 56.0, 59.0, 60.0, 63.0, 65.0, 83.0, 84.0, 87.0, 89.0, 104.0, 105.0, 112.0, 113.0, 116.0, 118.0, 126.0, 127.0, 130.0, 132.0, 141.0, 142.0, 146.0, 155.0, 156.0, 158.0, 160.0, 170.0, 171.0, 174.0, 176.0, 186.0, 187.0, 190.0, 192.0, 202.0, 203.0, 206.0, 208.0, 226.0, 227.0, 230.0, 232.0, 242.0, 243.0, 246.0, 248.0, 258.0, 259.0, 262.0, 280.0, 281.0, 299.0, 300.0, 318.0, 336.0, 354.0, 355.0, 373.0, 374.0, 392.0, 393.0, 411.0, 412.0, 413.0, 431.0, 432.0, 433.0 y 468.0 menciona determinada marca seguido de la frase "o equivalente", por lo que no se tiene certeza de la marca que está ofertando, incumpliendo de esta forma con lo solicitado en la convocatoria de conformidad con lo establecido en los puntos 5 inciso H), 5.1 incisos E) y F) y 10 inciso b) de las Bases. LA PROPUESTA 2(P2): Propuesta completa. **LA PROPUESTA 3(P3):No cumple con lo solicitado técnicamente en la convocatoria debido a que en su Anexo 5-A (Análisis de precios unitarios) y Anexo 5-B (Explosión de insumos), específicamente en los conceptos 41.0, 42.0 y 47.0 no incluye materiales para la realización de los trabajos lo anterior de conformidad con lo establecido en los puntos 5 inciso H), 6.1 incisos o) y p) y 10 inciso b) de las Bases.**

POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE
Mtro. Oscar Villalobos Gámez
Director General de Unidades regionales de servicios Estatales
Secretaría Administración