

ANEXO 2

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA
LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 35-23-2022
PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESORES Y MATERIALES PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER PARA LA UNIRSE OCOTLÁN, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN”, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS”, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **28 de Marzo del 2022 a las 10:00 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 10:10 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:


- 1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **ÚNICAMENTE** en la presente **junta aclaratoria**, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.
- 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:

- ❖ **trabajos de 7:00 a 21:00 Hrs; 7: a 9:00 entrega de materiales**
- ❖ **y realización de trabajo de 15:00 a 21:00 Hrs.**
- ❖ **se Anexa hoja de preguntas y respuestas enviados por Correo electrónico.**

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 10:29 horas del día 28 de Marzo del 2022**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.

Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados

Razón Social	Firma
Victor Manuel Lopez Guerrero	
Capacitantes y Ektrosistemas Industriales S.A de CV	
CEPELO Servicios Integrales de Construcción S.A de CV	
PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	
CHRISTIAN GARCIA MERINO	
Instalaciones Integrales TEUA DE VINOZ TEJEDA	

Por parte de la Unidad Centralizada de Compras

Nombre	Firma
Arq. Vanessa Selene Garcia Campos ING. Ezequiel Mijanguez Cruz.	 
Representante del área Requirente	
Nombre	Firma

les remito el siguiente correo con una pregunta para la próxima junta aclaratoria para la licitación 35-23-2022, del lunes 28 de marzo.

1.- capacidad de los chillers y cantidad de chillers ?

- El chiller total es de 40 t.r. y se dismantelaran 4 compresores de 10 toneladas.

licitante: AVI INSTALACIONES CLIMÁTICAS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.

pregunta 1.- en la partida uno del concepto del catálogo de conceptos indica el dismantelamiento de un equipo chiller marca mcquay de 12,000 btu, así como sus maniobras y traslado al almacén general de la secretaría de administración. ¿nos pudieran indicar si podemos acudir a las instalaciones dónde se encuentra el equipo o si va haber visita de campo para saber exactamente qué maniobras, arrastre o flete se requiere para este concepto?

- El chiller total es de 40 t.r. y se dismantelaran 4 compresores de 10 toneladas. Se deberá apegar a las bases del concurso.

pregunta 2.- en la partida 5 donde solicitan el intercambiador de calor para un equipo marca mcquay de la capacidad indicada y consultando con el fabricante directo de mcquay este tiene un tiempo de entrega de 8 a 12 semanas, lo que nos dice que el tiempo que ustedes solicitan es de 2 meses y está por debajo del tiempo de entrega del fabricante pregunta, ¿se puede ampliar la entrega para dar cumplimiento a la calidad y entrega de la pieza por parte del fabricante mcquay.

- Apegarse a las bases del concurso, comunicando en su cronograma de entrega el tiempo que el considere con su ficha técnica y su tiempo de entrega.

pregunta 3.- en características adicionales de la propuesta en el anexo 5 donde indica propuesta económica al final del párrafo dice que deberemos de especificar marca y modelo de equipos y materiales, más nunca usar la palabra equivalente o similar para el caso del intercambiador de placa que requiere el chiller mcquay en el caso de que no sea la marca mcquay ¿podemos proporcionar un equipo o un intercambiador similar indicando la marca que se está ofreciendo? entendiendo que por las fechas no es el original de la marca sino un equivalente de la misma capacidad, pero indicando modelo y marca del fabricante del producto que se está ofertando.

- Apegarse a las bases del concurso y se deberá anexar una ficha técnica del equipo a ofertar que cumpla los requerimientos de la base del concurso

