

ANEXO 2

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 13-40-2022.

SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA SECRETARÍA DE CULTURA"

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **19 de AGOSTO del 2022 a las 12:00 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 12:10 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:

- 1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **ÚNICAMENTE** en la presente **junta aclaratoria**, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.
- 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:

❖  **SIN DUDAS** 



❖ 

❖

❖

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 12:30 horas del día 19 de AGOSTO del 2022**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.


Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados

EMPRESA / RAZÓN SOCIAL	Firma
Victor Manuel López Guerrero	
JESUS MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ	
Fanny Carolina Ramirez Gutierrez Hermosillo	

Por parte de la Unidad Centralizada de Compras

Nombre	Firma
ING JESSICA L. HERNANDEZ MARTINEZ	
Ing Elmer Silva Espinoza	

Representante del área Requiriente

Nombre	Firma
Luis Gpe. Morales P.	



Elías Soria Esparza <elias.soria@jalisco.gob.mx>

Fwd: Preguntas LPL13-40-2022 Jesús Rodríguez

1 mensaje


José Guadalupe Arana Suarez <jose.arana@jalisco.gob.mx>

19 de agosto de 2022, 8:54

Para: Elías Soria Esparza <elias.soria@jalisco.gob.mx>, Vanesa Selene García Campos <vanesa.garcia@jalisco.gob.mx>, Ezequiel Mijares Cruz <ezequiel.mijares@jalisco.gob.mx>

Buen día, les dejo estas preguntas para que se respondan en la junta de aclaraciones.

Buen día.



----- Forwarded message -----

De: **PROEEL Guadalajara** <proeel@outlook.com>

Date: jue, 18 ago 2022 a las 23:42

Subject: Preguntas LPL13-40-2022 Jesús Rodríguez

To: jose.arana@jalisco.gob.mx <jose.arana@jalisco.gob.mx>

Buenas noches, a quien corresponda dirijo las siguientes preguntas:

- ¿Cuánto aceite en promedio se tendrá que suministrar en cada transformador? *44 por equipo*
- ¿Se tendrá que sustituir las cuchillas en todos los transformadores? De ser así se, solicita se requiera como requisito técnico. *No esta considerado en esta licitación*
- ¿Se tendrá que cambiar apartarrayos en todos los transformadores? De ser así se solicita se requiera como requisito técnico. *No esta considerado en esta licitación*
- ¿Hay algún transformador que se tenga que reemplazar? De ser así se solicita se requiera como requisito técnico. *No esta considerado en esta licitación*
- ¿Hay algún empaque que se tenga que reemplazar? De ser así se solicita se requiera como requisito técnico. *No esta considerado en esta licitación*
- ¿Hay algún aislante que se tenga que reemplazar? *No esta considerado en esta licitación*
- ¿Hay alguna tierra física que se tenga que reemplazar? *No esta considerado en esta licitación*

Agradezco su atención.

Favor de confirmar de recibido.

Ing. Jesús Manuel Rodríguez Muñoz

3316361205

www.proeelgdl.com

Ingeniería Eléctrica | PROEEL Proyectos de Refrigeracion y Electricos

www.proeelgdl.com PROEEL es una compañía enfocada al proyecto y obra en el campo electrico, refrigeracion y aire acondicionado.

www.proeelgdl.com



El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo.

19/8/22, 12:03

Correo de GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO - Fwd: Preguntas LPL13-40-2022 Jesús Rodríguez



Elías Soria Esparza <elias.soria@jalisco.gob.mx>

Fwd: Preguntas LPL13-40-2022 Jesús Rodríguez

1 mensaje

José Guadalupe Arana Suarez <jose.arana@jalisco.gob.mx>

Para: Elías Soria Esparza <elias.soria@jalisco.gob.mx>, Ezequiel Mijares Cruz <ezequiel.mijares@jalisco.gob.mx>, Vanesa Selene García Campos <vanesa.garcia@jalisco.gob.mx>

19 de agosto de 2022, 10:42

Otras preguntas.



JOSE GUADALUPE ARANA SUAREZ / ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES / DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
Teléfono 3818 2800 Ext. 26542 / jose.arana@jalisco.gob.mx

Av. Fray Antonio Alcalde #1221, Col. Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, México

"La información contenida en este correo electrónico y los documentos que se adjuntan pueden ser objeto de solicitudes de acceso a la información"



----- Forwarded message -----

De: PROREEL Guadalajara <proreel@outlook.com>

Date: vie, 19 ago 2022 a las 9:48

Subject: Preguntas LPL13-40-2022 Jesús Rodríguez

To: jose.arana@jalisco.gob.mx <jose.arana@jalisco.gob.mx>

Buenos días, a quien corresponda dirijo las siguientes preguntas:

- ¿Son tipo poste o pedestal? *Postestal*
- ¿Cuál es la capacidad de aceite por equipo? *1/4 parte por equipo*
- ¿Cuáles son las marcas y modelos de los transformadores? *No se tienen*

Sin más por mi parte, agradezco su amable atención.

Favor de confirmar de recibido.

Ing. Jesús Manuel Rodríguez Muñoz

3316361205

www.proreelgdl.com

Ingeniería Eléctrica | PROREEL Proyectos de Refrigeración y Electricos

www.proreelgdl.com PROREEL es una compañía enfocada al proyecto y obra en el campo eléctrico, refrigeración y aire acondicionado.

www.proreelgdl.com

Ing. Elías Soria

Daniel Lopez

Jesús Rodríguez

Fanny Ramirez

ING. JESSE RODRIGUEZ



El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo.