

ANEXO 2

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA
LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 16-140-2022
TERCERA CONVOCATORIA

SERVICIO: “INSTALACIÓN HIDRÁULICA, MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PLUVIAL DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE RAFAEL CAMACHO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL”, DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **21 de Octubre del 2022 a las 14:00 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 14:10 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:

- 1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **ÚNICAMENTE** en la presente **junta aclaratoria**, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.
- 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:



- ❖ Se anexa hoja con preguntas y respuestas enviada por email.
- ❖
- ❖

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 14:28 horas del día 21 de Octubre del 2022**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.

Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados

Razón Social	Firma

Por parte de la Unidad Centralizada de Compras

Nombre	Firma
Arq. Vanesa Selene García Campos Arq. Reyna Barragán Rodríguez	 

Representante del área Requiriente

Nombre	Firma

OBLIGATORIO ENTREGAR LA COPIA QUE RECIBIO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.



CAJICZA

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CÁLCULO, DISEÑO, Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL.

R.F.C. : CCO170620J53

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

LPL 16-140-2022

RECEPCION DE PREGUNTAS

SERVICIO: "SERVICIO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA PLUVIAL DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE RAFAEL CAMACHO, PARA LA FISCALÍA ESTATAL",

Guadalajara, Jalisco a 21 de octubre del 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.

• **En el concepto**

- 1.9 elaboración de losa de concreto armado premezclado bombeable $f'c=250$ kg/cm², $t_{ma}=3/4"$ de 15 cms de espesor con aditivo para fraguado para siete días, refuerzo inferior 1#3@ 20 cms en ambos sentidos , refuerzo superior en electro malla 66/10 , incluye; cimbra, descimbra, acarreos, regleado, acabado escobillado , colado, curado, vibrado, obras de protección y señalamientos, nivelación.herramienta y mano de obra.

m2 7.45

Se puede proponer concreto echo en obra por cuestiones de logística?

R: Sí se puede.

ATENTAMENTE

Gerardo Zamora Antolín

Representante Legal

CAJICZA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.