

ANEXO 2

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 37-97-2022.

SERVICIO: "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES E INTERIORES Y CALENTADORES DE AGUA PARA LA BASE DE POLICÍA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO, ZAPOTLAN EL GRANDE Y MASCOTA, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD"

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **08 de JULIO del 2022 a las 10:00 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 10:10 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:



- 1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **UNICAMENTE** en la presente **junta aclaratoria**, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.
- 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:

- ❖ **Horario de trabajo de 8:00 a 22:00 Hrs.**
- ❖
- ❖
- ❖

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 10:30 horas del día 08 de JULIO del 2022**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.

Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados

EMPRESA / RAZÓN SOCIAL	Firma
Christian Garcia Medina	
Ing. Ricardo Diaz De La Torre	
Eco Sistemas Energeticos Renovables de Mexico SA de CV	
Victor Manuel Lopez Guerrero	
Capacitores y Electrosistemas Industriales S.A de C.V	
EDIFICACIONES SAN JULIAN, SA-DE CV.	

Por parte de la Unidad Centralizada de Compras

Nombre	Firma
Aq. Lorena Selene Garcia Campos	
ING. Ezequiel Mijanguez Cruz	

Representante del área Requiriente

Nombre	Firma



José Guadalupe Arana Suarez <jose.arana@jalisco.gob.mx>

Preguntas de licitación L 37-97-2022

1 mensaje

Contacto Gobierno <contacto-gobierno@eco-energy.com.mx>

8 de julio de 2022, 8:53

Para: jose.arana@jalisco.gob.mx

Buen día.

De Eco sistemas Energéticos Renovables de México S.A de C.V adjuntamos las preguntas correspondientes a la licitación 37-97-2022 **ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXTERIORES E INTERIORES Y CALENTADORES DE AGUA PARA LA BASE DE POLICÍA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO, ZAPOTLAN EL GRANDE Y MASCOTA, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.**

Preguntas:

1.- ¿Cuántos años tienen instalados los calentadores solares?

DEL 2014 2022 FECHA ESTEN TRABAJANDO.

3.- ¿Qué tipo de tecnología son, con tanque regulador de presión o cuentan con pipeta de cobre heat pipe? para considerarlas dentro de los alcances.

SI SON CON TANQUE REGULADOR DE PRESION, Y DEBEN INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS DE PURGA AL EQUIPO!